



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69  
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.009479.06.11 Дата 21.06.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 09945 07.06.2011

Организация-изготовитель  
"L'Isolante K-Flex s.r.l."  
Адрес: Via Don Locatelli 35-20040, Roncello(Mi), Italy ( Италия )

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "К-ФЛЕКС"  
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский район, с/о Новопетровский, п. Румянцево, Пролетарский пр., д. 1а ( Россия )

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):  
Изделия звуко-теплоизоляционные в виде листов, рулонов K-FONIK 160-240

Продукция изготовлена в соответствии с:  
с Сертификатом качества Интернационального общества IQNet Общества по сертификации систем качества № IT-1978  
, Технической информацией

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Сертификат качества Интернационального общества IQNet Общества по сертификации систем качества № IT-1978, Контракт № 002/2005 от 03.08.2005г., Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции:  
Представляет собой пластины из вспененного синтетического каучука

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), протокол №) от  
протокол ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.021) № 3232 от  
15.06.2011 г.

№ 014874

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Акрилонитрил, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,03
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,10
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,002
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,30
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,10
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,01

Область применения: звуко-теплоизоляция строительных конструкций, инженерного оборудования в различных отраслях промышленности и в гражданском строительстве

Условия применения: в соответствии с требованиями СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, вносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Изделия звуко-теплоизоляционные в виде листов, рулонов K-FONIK 160-240**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции в подтверждение соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

Иваненко А.В.

*Мязгайлов А.Д.*

УЛЕЗЬКО О.А.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Васильева Г. В.



Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*